Legende Brandschutzhinweise

fb+d+s	(T90-D) feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
fh+rd+s	(T30-RS) feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
fh+d+s	(T30-RS) feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
d	dichtschließend
d+s	dicht- und selbstschließend
F90 / fb	feuerbeständig
F60 / hf	hochfeuerhemmend
F30 / fh	feuerhemmend

*Dachkonstruktion unterseitig in einer Breite von 1m **hf/F60** von innen bekleiden (Dämmung nichtbrennbar)!*

*Loggia: Wände in einer Tiefe von 2,50m von der Grundstücksgrenze **hf***

2,0m bis Grenze keine DFF!

min. seitl. Abstand DFF von Mitte Brandwand

Fenster gem. BauO NW §35, Abs.8, Nr.1 - min. freier Querschnitt 0,5m²/ oberird. Geschoss

Kehlbalken in Abstimmung mit Denkmalpflege höher legen!

Holzklappe von innen > Denkmalschutz!

2. RW: Fensteröffnung neu i.L. min. 90 x 120cm

Aufenthaltsraum:
erf. Belichtungsfläche=8,7m²
vorh. =7,8m²

01 Diele / Arbeiten
N: 18.4 m²

02 Schlafen
N: 10.8 m²
(l.H. ca. 2,20m)

03 Bad
N: 6.0 m²
(l.H.ca. 2,20m)

04 KoEsWo
N: 34.2 m²
(l.H. bis UK Dach / l.H. bis UK Kehlbalken ca. 2.20m)

11 Treppe 2.OG
N: 4.3 m²

Außenwand: Fachwerk

Absturzs. h=90cm

Trockenbau F60/hf

Mauerwerk F60/hf

Luftraum

Gel., h=90cm

OKFF 2.OG +6,89m

First

Klappe

Abst.

DFF 78x140 + 78x98

3x DFF 78x140

2x DFF 78x140

BRH 100

BRH 120

BRH 17

Drempel h=60cm